

2019年9月6日
B-2019090

お客様各位



IDEC株式会社

【太陽光発電システム パワーコンディショナー】
自立運転出力の接続機器に関するお願い

拝啓 時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。日頃は、弊社太陽光発電システムをご愛用頂きまして誠にありがとうございます。

さて、太陽光発電システムに関しまして環境省から発行されておりますホームページにて公開の「太陽光発電の賢い使い方」パンフレットにも記載されておりますが、パワーコンディショナの自立運転出力を利用頂く際には接続を避けた方が良い電気機器が紹介されております。

「太陽光発電の賢い使い方」パンフレット⇒ https://www.env.go.jp/earth/info/pv_pamph/full.pdf

この度、弊社パワーコンディショナにおきましても自立運転出力に接続した電気機器が故障につながる恐れがあることが確認されました。詳細につきまして下記のとおりご案内いたしますので、ご対応をお願い申し上げます。

敬具

記

1. 対象パワーコンディショナ

品名	形番
屋内型 4.0kWタイプ	PJ1A-A401
屋内型 4.2kWタイプ	PJ1A-A421
屋内型 5.9kWタイプ	PJ1A-A591
屋外型 5.9kWタイプ	PJ1A-B591A/B

PJ1A-A401 (PJ1A-A421)



PJ1A-A591



PJ1A-B591A/B



2. 自立運転出力へ接続不可な電気機器

「IH調理器」の接続は避けて頂きますようお願いいたします。

※ IH調理器の電源回路が故障に至る恐れがあります。

3. お問い合わせ

ご不明点等ございましたら、下記までお問合せください。

メールでのお問い合わせ先 solar_smart@idec.co.jp

以上