

2018年4月
P-2017102b

お得意様



PJ1H形モニタリングシステム周波数移行対応調査ご協力のお礼

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

電波法の改正により、弊社モニタリングシステムセット（PJ1H-A1）の無線周波数 950MHz 帯の使用が 2018 年 3 月 31 日までとなり、920MHz 帯への交換対応を進めて参りました。

ご協力を賜りましたこと厚く御礼申し上げます。

敬具

記

- 対象機種: PJ1A 形太陽光発電用パワーコンディショナモニタリングシステムセット
形式 PJ1H-A1（モニタリングユニット PJ1H-C1・センサユニット PJ1H-B1）
- 内容 パワーコンディショナ・モニタリングユニット・センサユニットのうち、950MHz 帯をご使用の場合には、電波法の改正施行により使用できません。
- お問い合わせ ご使用機器に関するお問い合わせは下記までお願いいたします。
IDEC 株式会社
ロジスティクスセンター パワコン生産管理グループ
06-7668-2345
受付時間 月曜～金曜（弊社休業日を除く） 午前9時～午後5時

<参考資料>

総務省 2018 年 2 月 20 日付プレスリリース

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban14_02000329.html

以上